

Nasz znak: GT 7017 – 3/10

Srokowo, dnia 09 marca 2010r

### Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W związku z otrzymanymi zapytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu na realizację zamówienia „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kosakowo- Jegławki – Srokowo, Leśniewo – Kaczory oraz sieci wodno – kanalizacyjnej miejscowości Leśniewo i Pieczarki gmina Srokowo**” Urząd Gminy w Srokowie działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) przekazuje treść zapytań i wyjaśnień

#### Pytanie nr1

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie dokładnych parametrów rur PVC i PEHD potrzebnych do wyceny.

#### Odpowiedz.

Dane dot. parametrów rur kanalizacyjnych i wodociągowych:

- rury kanalizacyjne grawitacyjne a) PVC -U średnice 160 - 250 mm, klasa S (SDR 34), klasa sztywności SN = 8 kN/m<sup>2</sup>, łączenie kielichowe na uszczelkę, b)PP kielichowe dwuścienne DN 150 - 250 SN 8 kN/m<sup>2</sup>; c)PVC-U pełnościennie 160-250, klasy T, SN 8 kN/m<sup>2</sup>, uszczelka Sewer-Lock.
- rury kanalizacyjne ciśnieniowe - rury PE-HD SDR 17, PE 100 PN 10 o średnicach 40 - 75 w zwojach i o średnicach 90 - 125 w sztangach, złączki zaciskowe dla średnic 40-63 mm i zgrzewane czołowo dla średnic większych,
- rury do wody pitnej - rury PE SDR 11 PE100 PN 16 średnice 40 - 75 mm i średnice 90 - 125 mm rury SDR11 PE100 PN 16.

#### Pytanie nr 2

Zwracamy się prośbą o uzupełnienie dokumentacji technicznej dotyczącej sieci wodociągowej miejscowości Lesniewo i Pieczarki gm. Srokowo- brak na stronie Zamawiającego

#### Odpowiedz.

Projekt budowlany „Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w miejscowości Leśniewo i Pieczarki gm. Srokowo”- jest zamieszczony na naszej stronie internetowej.

W Ó J T  
inż. Franciszek Andruszkiewicz