

UWAGI:

1. Typ kabli wg. rysunku P 03.276/17 TE 51.00
2. Przewody układać:
   a) główne trasy w korytkach ocynkowanych,
   b) podłączenie do urządzeń wewnętrznych w rurach PVC,
   c) podłączenie do urządzeń zewnętrznych w rurach osłonowych AROT.

±0,00 = 82,30 m n.p.m.

UWAGA: Oznaczenia materiałów i wyposazenia wg opisu technicznego
UWAGA: Rysunek opracowano według warunków technologicznych zawartych w opisie technologicznym
UWAGA: Rury Arot poza zakresem dostawy technologii

Zmiany:	Opis	Data	Nazwisko	Podpis

Nazwa inwestycji:
Przebudowa oczyszczalni ścieków

Adres obiektu budowlanego:
M. Srokowo
jedn.ewid.280806_2 Srokowo
obr. Nr 20 Srokowo, dz. 843/1
Branża: TECHNOLOGIA

Indeks	Data	Rys. Nr
00	06.2017	R00
		P 03.276/17
Faza	Skala	
PW	1:50	TE52.00

Rysunek:
ZASILANIE ELEKTRYCZNE URZĄDZEŃ TECHNOL. PARTER

	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność	Podpis
Projektował:	mgr inż. Bartłomiej Kadziewicz	106/OL/01	spec. instalacyjna	

UWAGA:
Oznaczenia: PE, HDPE, st.1.4301 (OH18N9), PVC, PVC-U, SPIRO, PN1, PN10, PN16, HA, HA (chrom), EA, BA, B/I, B/II, B/III, GP-SR, AROT, A15 patrz tabela elementów równoważnych - symb. TPRdEl

PRYWATNE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE
»BUDEX« Euzebiusz Czuryło
14-500 BRANIEWO, Warmińska 28