


$\pm 0,00 = 82,30$ m n.p.m.

UWAGA: Oznaczenia materiałów i wyposażenia wg opisu technicznego

UWAGA: Rysunek opracowano według warunków technologicznych zawartych w opisie technologicznym UWAGA: Rury Arot poza zakresem dostawy technologii

LEGENDA:

1. Zasilenie dmuchaw poprzez puszkę przyłączeniową oraz przewody temperaturoodporne, np. typu GsłgS uzależnione od typu zastosowanej dmuchawy.
2. Zastosować softstartery
3. Dodatkowo ochrona przeciwporażeniowa: samoczynne wyłączenie zasilania (układ TNs)
4. Ochrona przepięciowa: Up <1,5kV, klasa C

Zmiany:	Opis	Data	Nazwisko	Podpis	
Nazwa inwestycji: Przebudowa oczyszczalni ścieków					
Adres obiektu budowlanego: M. Srokowo jedn.ewid.280806_2 Srokowo obr. Nr 20 Srokowo, dz. 843/1 Branża: TECHNOLOGIA					
Rysunek: Schemat strukturalny instalacji elektrycznej i automatyki I ciąg, cz.1		Indeks		Data	Rys. Nr P 03.276/17
		00	06.2017		
		Fora	Skota	TE51/1/1.00	
		PW	-		
Imię i Nazwisko		Nr uprawnień	Specjalność	Podpis	
Projektował: mgr inż. Bartłomiej Kozłowiec		106/O./01	spec. instalacyjno		
UWAGA: Oznaczenia: PE, HDPE, st.1 4301 (OH18N9), PVC, PVC-U, SPIRO, PN1, PN10, PN16, HA, HA (chrom), EA, BA, B/I, B/II, GP-SR, AROT, A15 patrz tabela elementów równoważnych - symb. TPRdEI					
					
PRYWATNE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE » BUDEX « <i>Euzebiusz Czuryło</i> 14-500 BRANIEWO, Warmińska 28					