REAKTOR BIOLOGICZNY 3B - ISTNIEJĄCY - II CIĄG TECHNOLOGICZNY
(MODERNIZACJA WYPOSAŻENIA - SONDA TLENU)



REAKTOR BIOLOGICZNY 3A - ISTNIEJĄCY - I CIĄG TECHNOLOGICZNY
(MODERNIZACJA WYPOSAŻENIA - SYSTEM NAPOWIETRZANIA+SONDA TLENU)



BUDYNEK TECHNOLOGICZNY



WYDATEK OCZYSZCZALNI:

- $Q_{d.śr}$ =400 m^3/d
- $Q_{d.max}$=480 m^3/d
- $Q_{h.max}$=40 m^3/h

±0,00 = 82,30 m n.p.m.

LEGENDA
RUROCIĄGI TECHNOLOGICZNE

1. DOPŁYW ŚCIEKÓW DO REAKTORA
2. RECYRKULACJA WEWNĘTRZNA
3. DOPŁYW ŚCIEKÓW DO OSADNIKA
4. UKŁAD ODSYSANIA CZĘŚCI PŁYWAJĄCYCH
5. ODPŁYW ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH
6. ODPROWADZENIE OSADU NADMIERNEGO
7. DOPROWADZENIE POWIETRZA
8. POMIAR STĘŻENIA TLENU, TEMPERATURY

UWAGA: Oznaczenia materiałów i wyposazenia wg opisu technicznego
UWAGA: Rysunek opracowano według warunków technologicznych zawartych w opisie technologicznym
UWAGA: Rury Arot poza zakresem dostawy technologii

Zmiany:	Opis	Data	Nazwisko	Podpis

Nazwa inwestycji:
Przebudowa oczyszczalni ścieków

Adres obiektu budowlanego:
M. Srokowo
jedn.ewid.280806_2 Srokowo
obr. Nr 20 Srokowo, dz. 843/1
Branża: TECHNOLOGIA

Indeks	Data	Rys. Nr
00	06.2017	R00
		P 03.276/17
Faza: PW	Skala:	TE01.00

Rysunek:
SCHEMAT TECHNOLOGICZNY

	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność	Podpis
Projektował:	inż. Ireneusz Ciszak	250/EL/79	spec. instalacyjno-inżynieryjna	
Opracował:	dr inż. Ludovit Zarnovsky	–	–	

UWAGA:
Oznaczenia: PE, HDPE, st.1.4301 (OH18N9), PVC, PVC-U, SPIRO, PN1, PN10, PN16, HA, HA (chrom), EA, BA, B/I, B/II, B/III, GP-SR, AROT, A15 patrz tabela elementów równoważnych - symb. TPRdEI

PRYWATNE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE
»BUDEX« *Euzebiusz Czuryło*
14-500 BRANIEWO, Warmińska 28